

附件：

2025 年度公路水运工程质量检测机构
基桩完整性（超声波法）比对试验综合评价结果

编号	检测机构名称	判定结果	备注
1	北京中交华联科技发展有限公司	不合格	1、声测管内径未进行记录； 2、缺陷判定数量位置错误； 3、1-2 面首波识别失败； 4、无桩身缺陷位置范围描述； 5、原始记录无管内径和换能器外径数值； 6、未进行 t' 修正的输入和计算； 7、1-2 面无波速及临界值； 8、报告中设备名称错误，缺陷位置错误。
2	中交路星（北京）工程检测技术有限公司	合格	
3	北京公科固桥技术有限公司	合格	
4	铁科检测有限公司	合格	
5	中冶检测认证有限公司	合格	
6	建研院检测中心有限公司	合格	
7	北京中交桥宇科技有限公司	合格	
8	北京路桥瑞通科技发展有限公司	合格	
9	北京市政路桥锐诚科技有限公司	合格	
10	中建八局检测科技有限公司	合格	
11	交科院检测技术（北京）有限公司	合格	
12	北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司	合格	
13	中交路桥检测养护有限公司	合格	
14	中路高科交通检测检验认证有限公司	合格	
15	中交三公局工程技术有限公司	合格	
16	中咨公路养护检测技术有限公司	合格	
17	中交建筑集团北京检测科技有限公司	合格	

18	北京新桥技术发展有限公司	合格	
19	中交公路规划设计院有限公司	合格	
20	北京九通衢检测技术股份有限公司	合格	
21	中交路建交通科技有限公司	合格	